

- **Droguero de Química Orgánica**

Se detectó que existía un que tomaba aire forzado de la ventilación de los baños, original del edificio.

Se colocó un nuevo extractor totalmente independiente, que toma aire directamente del ducto del droguero de orgánica. El motor en la terraza en modo "extractor" garantiza presión negativa en todo el ducto del droguero, impidiendo que los gases salgan del mismo, aun si en el futuro se produjeran picaduras o fallas.

El sistema anterior del droguero de orgánica poseía motores impelentes en la base del conducto, los cuales fueron eliminados.

Fecha	Descripción
04-06-2003	La comisión decidió que se prolongará el ducto del droguero de Orgánica y se colocarán 2 motores de extracción nuevos sobre el nivel de la terraza. Los motores actuales quedarán como sistema de emergencia.
11-06-2003	Secretaría Técnica contactó a 3 empresas para obtener detalles técnicos y precios para la ejecución de la chimenea a los 4 vientos del droguero de orgánica.
18-06-2003	Está terminado, cotizado y elevado el proyecto para rematar en terraza el ducto del droguero, de manera que los vahos se emitan directamente a los cuatro vientos, y tengan su motor individual. El importe es de \$5.300.- .
14-08-2003	Se termina la obra.